

# CERTIFICAT

## Utilisation à l'intérieur Sans émissions



Après 28 jours, le total de composants volatils organiques (TVOC) se trouvait en dessous du limite d'évaluation de 1,0 mg/m<sup>3</sup> et la somme du total des composants semi-volatils (SVOC) se trouvait en dessous du limite d'évaluation de 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Selon le Comité de l'évaluation sanitaire de produits de construction (AgBB), le produit convient pour l'utilisation à l'intérieur.

Rapport de contrôle G06247A - eurofins

Datteln, Mars 2011



HADALAN®  
Protection pour balcon

**Heinrich Hahne GmbH & Co. KG**

Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
E-Mail: [info@hahne-bautenschutz.de](mailto:info@hahne-bautenschutz.de)  
[www.hahne-bautenschutz.de](http://www.hahne-bautenschutz.de)